

RZUT PWNIC SKALA 1:100 pawilon B (str. lewa)

LEGENDA:

- CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
- CZUJKA DYMU – OPTYCZNA NAD SUFITEM PODWIESZANYM
- CZUJKA DYMU – WIELOSENSOROWA
- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
- MODUŁ 1–WEJŚĆ/0–WYJŚĆ
- MODUŁ 1–WEJŚĆ/1–WYJŚĆ
- MODUŁ 4–WEJŚĆ/0–WYJŚĆ
- MODUŁ 4–WEJŚĆ/4–WYJŚĆ
- ZASILACZ POŻAROWY 24V
- ZASILACZ BUFOROWY 24V
- SIŁOWNIK KLAPY PPOŻ – NO
- SIŁOWNIK DRZWI AUTOMATYCZNYCH
- KONTROLA DOSTĘPU – JEDNOSTRONNA
- KONTROLA DOSTĘPU – DWUSTRONNA
- CENTRALA WENTYLACYJNA
- POŻAROWY GŁOŚNIK SUFITOWY ø199mm
- POŻAROWY GŁOŚNIK SUFITOWY ø134mm
- POŻAROWY GŁOŚNIK NAŚCIENNY

Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
Faza:	**PROJEKT TECHNICZNY**
Branża:	Elektryczna
Temat:	**Przebudowa pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w ramach zadania: "Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży"**
Adres inwestycji:	Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, działka nr 12191/3, obręb Łomża 1, jednostka ew. Łomża miasto 206201_1
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Drelich — nr upraw. bud. SLK/0605/POOE/04 — specjalność inst. elektryczne — 12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski — UAN-VIII-7342/156/94 — specjalność inst. elektryczne — 12.2022
Plan instalacji SSP. Rzut piwnicy	Skala: 1:100 — Nr rys. IE-112

A2+1