


zakres opracowania



### LEGENDA:

- grzejnik płytowy bocznozasilany
- grzejnik łazienkowy
- projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania – zasilanie (w podłozie)
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania – powrót (w podłozie)
- numer pionu instalacji centralnego ogrzewania
- projektowana zabudowa g-k

0.29 +20 °C  
(numer pomieszczenia) temperatura  
Φwym: 1200 W  
(zapotrzebowanie na ciepło)  
opis pomieszczenia

- UWAGA:
- przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone układać zachowując zasady prowadzenia rur lekkimi łukami umożliwiając samokompensację wydłużeń termicznych rurociągów;
  - rurociągi montować na konsolach, uchwytach montażowych;
  - zaprojektowaną instalację centralnego ogrzewania należy wpisać w istniejące piony, których dokładną lokalizację należy skorygować w trakcie wykonywania robót.
  - przewody prowadzić w posadze /bruzdach ściennych oraz podłączyć do istniejących pionów centralnego ogrzewania.

Modern Eko

tel. 882 - 147 - 538

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

42-207 Częstochowa

Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża		
Faza:	PROJEKT TECHNICZNY		
Branża:	Sanitarna		
Temat:	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w ramach zadania: "Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży"		
Adres inwestycji:	Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, działka nr 12191/3, obręb Łomża 1, jednostka ew. Łomża miasto 206201_1		
Projektant:	mgr inż. Seweryn Urbański	SLK/3876/POOS/11	specjalność instalacyjna 12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Kamila Dziubek	SLK/2573/POOS/09	specjalność instalacyjna 12.2022
Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania			Skala: 1:100 Nr rysunku C1