UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż.
2. Przed wykonaniem konstrukcji należy zinwentaryzować budynek w celu sprawdzenia przyjętych wymiarów i założeń.
3. Zamurowania otworów okiennych w ścianie zewnętrznej wykonać z gazobetonu kategorii I o wytrzymałości klasy 2,5MPa. Elementy murowane na zaprawie do cienkich spoin marki M10 wg PN-B-03002 (PN-EN 998-2). Wykonanie robót murowych – kategoria A, grupa elementów murowych wg PN-EN 1996-1-1 – pierwsza, wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie min. f_k = 1,63 MPa.
4. Wszystkie nowoprojektowane ściany działowe należy wykonać jako systemowe typu lekkiego, G-K na ruszcie aluminiowym. Zabrania się wykonywania ścianek działowych jako murowane.
5. Zamurowania otworów w ścianach zewnętrznych wykonać z przewiązaniem elementów (nowych i starych) zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych wykonać dowolnym zestawem malarskim wg normy PN-EN ISO 12944:
   kategoria korozyjności atmosfery – C3;
   okres trwałości – H (powyżej 15 lat);
7. Konstrukcja stalowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1090-2+A1:2012:
   klasa wykonania konstrukcji – EXC2
   klasa konsekwencji – CC2 (PN-EN 1990:2004)
   kategoria użytkowania – SC1
   kategoria produkcji – PC1
8. Wszystkie połączenia (spawane/na śruby) powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.
9. Wszystkie spoiny powinny być zgodne z PN-EN ISO 15610.
10. Wszystkie spoiny czołowe wykonać na pełny przetop łączonych elementów z zachowaniem warunków normowych.
11. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać o grubości: jednostronne 0,7*t, dwustronne 0,5*t, gdzie t – grubość cieńszego z łączonych elementów.
12. W projekcie warsztatowym należy dokonać podziału konstrukcji na elementy wysyłkowe w taki sposób, aby ograniczyć do minimum spawanie na budowie.
13. Powierzchnie ścian i stropów na styku z konstukcją stalową wyrównać zaprawą bezskurczową wysokiej wytrzymałości zgodną z ST.
14. Podczas wykonywania otworów w stropodachu pod zamocowanie konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjne, należy przewidzieć wymianę około 48 szt. płyt korytkowych 59x298cm oraz części ścianek ażurowych gr. 12cm w celu dostania się montażysty w przestrzeń stropodachu i zamontowania konstrukcji.
15. Przebicia elementów żelbetowych na styku z konstrukcją stalową zabezpieczyć masą polimerową do podłoży wykonanych z bitumów, betonu, stali i tworzyw sztucznych.
16. Po zamontowaniu konstrukcji stalowych pokrycie dachu doprowadzić do stanu sprzed rozbiórki.
17. Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych należy uzupełnić wszystkie ubytki powłok ochronnych powstałych w trakcie transportu, składowania i montażu.
18. Kanały wentylacyjne przy przejściu przez ściany działowe i nośne prowadzić bezpośrednio pod stropami i wieńcami żelbetowymi.
19. Wszystkie otwory pod kanały wentylacyjne w dachu należy wykonać jako wiercone. Zabrania się skuwania otworów ze względu na możliwość uszkodzenia żeber nośnych stropu lub płyt korytkowych. Odwierty należy bezwzględnie wykonać pomiędzy żebrami nośnymi stropu oraz płyt korytkowych. Ostateczną lokalizację otworów należy ustalić na budowie po wykonaniu odkrywek kontrolnych.
20. Podczas prowadzenia prac budowlanych należy bezwzględnie chronić elementy budynku przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementów powinny być naprawiane na bieżąco.
21. Prace przygotowawcze oraz roboty montażowe powinny być prowadzone z zachowaniem zasad sztuki inżynierskiej i zachowując szczególną ostrożność. Wyklucza się używanie w czasie montażu wszelkiego rodzaju urządzeń przywracających projektowaną geometrię konstrukcji przez wywieranie siły. Jeśliby się zdarzyły przypadki znacznych odstępstw od projektu należy porozumieć się bezzwłocznie z autorami projektu.
22. Montaż konstrukcji powinien być przeprowadzony przez przedsiębiorstwa dysponujące wykwalifikowanym personelem oraz odpowiednią bazą sprzętową.
23. Podczas prowadzenia prac ekipy robotników powinny posiadać ciągły nadzór w postaci uprawnionego kierownika.
24. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisem technicznym i ST.
25. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].

RZUT VII PIĘTRA

skala 1:100



MATERIAŁ:

- stal kształtowa St3SX (S235JR)
- pręty gwintowane, śruby, kotwy kl. 8.8
- ściany działowe – wg części arch.

Modern Eko tel. 882 - 147 - 538	Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok.9 42-207 Częstochowa			
Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża			
Faza:	**PROJEKT WYKONAWCZY**			
Branża:	Konstrukcyjna			
Temat:	**Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII piętro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolaryngologicznych"** Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 1219/1/3, obręb 0001, jednostka ew. 206201_1			
Projektował:	mgr. inż Grzegorz Gałuszka	MAP/0383/POOK/12	specjalność konstr.-bud.	10.2020
Sprawdził:	mgr. inż Katarzyna Jach-Kockubińska	MAP/0104/POOK/12	specjalność konstr.-bud.	10.2020
RZUT VII PIĘTRA			Skala: 1:100	Nr rysunku K01