

Nr obwodu	7T0A	7ITU	7IT1G	7IT2G	7IT3G	7IT4G	7IT5G
Przeznaczenie	Oświetlenie	Zasilanie gwarantowane	Zasilanie gwarantowane	Zasilanie gwarantowane	Zasilanie gwarantowane	Zasilanie gwarantowane	Zasilanie gwarantowane
Pomieszczenie	administracyjne	rozdzeilnica RUPS piwnica	szafy 7IT1	szafy 7IT2	szafy 7IT3	rezerwa	rezerwa
Moc zainst.	max. 0,4 kW	max. 14,3 kW	max. 6,3 kW	max. 4,0 kW	max. 4,0 kW	.	.

ModernEko
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa
tel. 882 - 147 - 538

Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Wyszyńskiego
Al. Piłsudzkiego 11, 18-404 Łomża

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: Elektryczna

Temat: Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII Pietro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolarygologicznej

mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność elektryczna	10.2020	
mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/02	specjalność elektryczna	10.2020	

Schemat zasilania
tablica "7TIG" zasilanie gwarantowane

Skala %

Nr rysunku E-14.1