Tablica min. 3x24 moduły natynkowa II kl. Izolacji IP30, 400V, min.100A
wymiary minimalne szer. 550mm x wys. 550mm x głęb. 100mm



FJR13 FR13 FJR14 FR14 FJR15 FR15 FJR16 FR16
7TON13 7TON14 7TON15 7TON16



FJR7 FR7 FJR8 FR8 FJR9 FR9 FJR10 FR10 FJR11 FR11 FJR12 FR12
7TON7 7TON8 7TON9 7TON10 7TON11 7TON12



FJR1 FR1 FJR2 FR2 FJR3 FR3 FJR4 FR4 FJR5 FR5 FJR6 FR6
7TON1 7TON2 7TON3 7TON4 7TON5 7TON6



WG 7TON WG 7TON FV 7TON TJL1 TJL2 TJL3 7TON FU 7TON FH 7TON Hx3 7TON

ModernEko	Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok.9 42-207 Częstochowa tel. 882 - 147 - 538				
Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Wyszyńskiego Al. Piłsudzkiego 11, 18-404 Łomża				
Branża:	PROJEKT **BUDOWLANY - ROBOCZY**				
Faza:	Elektryczna				
Temat:	Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII Pietro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolarygologicznej				
Adres inwestycji:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Wyszyńskiego Al. Piłsudzkiego 11, 18-404 Łomża, działka nr 12191/3. obręb 0001 jednostka ew. 206201_1				
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność elektryczna	10. 2020	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	specjalność elektryczna	10. 2020	
Rysunek montażowy tablicy nie rezerwowanej "7TON' oświetlenie, VII p, Pawilon A, strona lewa				Skala %	Nr rysunku E-20