


ROZDZIELNICA NATYNKOWA 4x18 (740X422)

Szybkie samoczynne
wyłączenie zasilania

ROZDZIELNIA NATYNKOWA W SZACHCIE

ROZDZIELNIA TNG-1- OBWODY NIEREZERWOWANE

Układ sieci TN-S 400/230V



$P_i = 12,00\text{kW}$

$k_j = 0,9$

$P_s = 10,80\text{kW}$

$\cos \varphi = 0,92$

$I_N = 16,96\text{A}$

$I_B = 40\text{A}$



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Góralczyk-Osowicka

tel. 602 753 006, tel./fax 89 527 91 76
ul. Kopernika 1 / 20, 10-510 Olsztyn

Temat: **PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO
w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży**

Lokalizacja: Szpital Wojewódzki w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

Inwestor: Szpital Wojewódzki w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

Schemat tablicy rozdzielczej - szacht TNG-1

Projektant : mgr inż. Cezary Matuszewicz
upr.bud.nr WAM/0066/PWOE/06
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Rawłuszko
upr.bud.nr WAM/0028/PWOE/18

Stadium: P. B.-W. Branża: elektryczna Data: czerwiec 2020

E-13

Nr. rys.