


ROZDZIELNICA NATYNKOWA 4x18 (740X422)

Szybkie samoczynne  
wyłączenie zasilania

ROZDZIELNIA NATYNKOWA W SZACHCIE

ROZDZIELNIA TNG-2- OBWODY NIEREZERWOWANE

Układ sieci TN-S 400/230V



$P_i = 6,00\text{kW}$


$k_j = 0,9$

$P_s = 5,40\text{kW}$

$\cos \varphi = 0,92$

$I_N = 8,50\text{A}$

$I_B = 40\text{A}$

	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKT Renata Góralczyk-Osowicka	
	tel. 602 753 006, tel./fax 89 527 91 76 ul. Kopernika 1 / 20, 10-510 Olsztyn	
Temat:	<b>PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży</b>	
Lokalizacja:	Szpital Wojewódzki w Łomży Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża	
Inwestor:	Szpital Wojewódzki w Łomży Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża	
<b>Schemat tablicy rozdzielczej - szacht TNG-2</b>		
Projektant :	mgr inż. Cezary Matuszewicz upr.bud.nr WAM/0066/PWOE/06	
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Rawłuszko upr.bud.nr WAM/0028/PWOE/18	
Stadium: P. B.—W.	Branża: elektryczna	czerwiec 2020