



ROZDZIELNICA NATYNKOWA 2x18 (450X422)

Szybkie samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V

ROZDZIELNIA NATYNKOWA W SZACHCIE

ROZDZIELNIA TRO-1 – OBWODY REZERWOWANE



$P_i = 3,50\text{kW}$
 $k_j = 1$
 $P_s = 3,50\text{kW}$
 $\cos \varphi = 0,99$
 $I_N = 8,75\text{A}$
 $I_B = 20\text{A}$



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Góralczyk-Osowicka

tel. 602 753 006, tel./fax 89 527 91 76
ul. Kopernika 1 / 20, 10-510 Olsztyn

Temat: **PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży**

Lokalizacja: Szpital Wojewódzki w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

Inwestor: Szpital Wojewódzki w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

Schemat tablicy rozdzielczej - szacht TRO-1

Projektant : mgr inż. Cezary Matuszewicz
upr.bud.nr WAM/0066/PWOE/06
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Rawłuszko
upr.bud.nr WAM/0028/PWOE/18

Stadium: P. B.-W. Branża: elektryczna czerwiec 2020

E-12

Nr. rys.