# ROZDZIELNICA NATYNKOWA 4x18 (740X422)

## ROZDZIELNIA NATYNKOWA W SZACHCIE

## ROZDZIELNIA TRG–2– OBWODY REZERWOWANE




Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN–S 400/230V

P i = 22,00kW

k j = 0,48

P s = 10,56kW

cos φ = 0,92

I N = 16,58A

I B = 40A


AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Góralczyk–Osowicka

tel. 602 753 006, tel./fax 89 527 91 76
ul. Kopernika 1 / 20, 10–510 Olsztyn


Temat: **PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży**

Lokalizacja: Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18–404 Łomża

Inwestor: Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18–404 Łomża

Schemat tablicy rozdzielczej - szacht TRG-2

E-15

Nr. rys.

Projektant : mgr inż. Cezary Matuszewicz upr.bud.nr WAM/0066/PWOE/06

Sprawdzający: mgr inż. Jacek Rawłuszko upr.bud.nr WAM/0028/PWOE/18

Stadium: P. B.–W. | Branża: elektryczna | czerwiec 2020