

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**Przebudowa pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego
w ramach zadania:**

**"Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów
chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie
w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-
Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego
w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży"**

Kategoria obiektu budowlanego XI

ADRES INWESTYCJI: Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,
działka nr 12191/3, obręb Łomża 1,
jednostka ewidencyjna Łomża – miasto 206201_1

INWESTOR: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

Branża Architektoniczna:

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Marta Kaczor-Zięba
specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń
nr uprawnień 11/SLOKK/2017
data opracowania 15.12.2022r.

mgr inż. arch. Ziemowit Domagała
specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń
nr uprawnień 350/01
data opracowania 15.12.2022r.

OPIS - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dz. U. Nr 120, poz. 1126

§ 2 pkt 3.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego;

Zakres robót obejmuje:

- prace rozbiórkowe,
- wyburzanie otworów
- prace murarskie,
- wykonanie ścian wewnętrznych,
- roboty zbrojarskie i betoniarskie,
- prace instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynku.
- roboty budowlano-montażowe
- prace tynkarskie i wykończeniowe wewnątrz budynku
- prace tynkarskie i wykończeniowe na zewnątrz budynku
- prace montażowe na zewnątrz budynku

§ 2 pkt 3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych;

Działka jest zabudowana istniejącymi budynkami kompleksu szpitalnego, zakres robót budowlanych obejmuje swym zasięgiem tylko część parteru pawilonu B szpitala.

§ 2 pkt 3.3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Nie występują istotne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z powodu elementów zagospodarowania terenu.

§ 2 pkt 3.4 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych;

Wykonywane będą prace budowlane na wysokości powyżej 5,0 m. Występuje zagrożenie upadku pracowników z dachu. Poza w/w nie występują roboty określone w § 6 omawianej ustawy.

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Przemieszczanie w poziomie - stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.

§ 2 pkt 3.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania w/w robót powinien zaznajomić pracowników z rodzajami zagrożeń i miejscem ich występowania.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzędach i instytucjach,
- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
- zgodnie z przepisami BHP,
- pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

§ 2 pkt 3.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu;

Zapewnienie podczas robót oświetlonych dróg ewakuacji na wypadek pożaru. Teren budowy zaopatrzyć w sprzęt p.poż. i utrzymywać go w stanie stałej używalności. Zabezpieczyć miejsca prowadzenia prac co najmniej 1,0 m nad podłogą barierkami ochronnymi. Konieczność przeszkolenia pracowników odnośnie prowadzenia prac na wysokości powyżej 5,0m. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten winien posiadać stosowane atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straż pożarna, Policja.

Marta Kaczor-Zięba

Ziemowit Domagała