



WZ.5595.14.2018.TF

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (J.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), art. 6 a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 620), w związku z § 2 ust. 3 a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 marca 2018 r. złożonego przez Pana Romana Nojszewskiego, Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, dot. rezygnacji z podziału korytarzy na odcinki nie przekraczające 50 m z zastosowaniem przegród i drzwi dymoszczelnych w budynku wysokim (pawilon A), stosownie do wskazań aneksu do ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej opracowanej dla istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 11, 18 – 400 Łomża, **postanawiam wyrazić zgodę na odstąpienie od podziału korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi.**

UZASADNIENIE

W dniu 09 kwietnia 2018 r. do Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku został złożony wniosek z dnia 19 marca 2018 r., wraz z aneksem do ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej – opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr Małgorzatę Plich Nr upr. 622/2015 i rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Mirosława Sztuba Nr RZE/X/040/08 i RZE/X/0004/17, dotyczącym budynku Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 11, 18 – 400 Łomża.

Zgodnie z treścią przedłożonej tut. organowi dokumentacji aneks dotyczy tylko i wyłącznie budynku wysokiego (pawilon A) w zakresie rezygnacji z podziału korytarzy na odcinki nie przekraczające 50 m z zastosowaniem przegród i drzwi dymoszczelnych. W związku z zastosowaniem rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem (urządzenia zapobiegające zadymieniu) dróg ewakuacyjnych w budynku wysokim (pawilon A) inwestor postanowił zwrócić się do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku o odstąpienie od podziału korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi.

W ekspertyzie technicznej opracowanej dla istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 11, 18 – 400 Łomża, data opracowania: październik 2017 r., taki podział korytarzy został wskazany przez opracowujących ekspertyzę, z pominięciem § 243 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.), który stanowi, iż wymaganie § 243 ust 1 ww. rozporządzenia, dotyczące podziału korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi nie dotyczy korytarzy, w których zastosowano rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem (urządzenia zapobiegające zadymieniu).

Powyższe rozwiązanie nie było wskazane w punkcie 7 ekspertyzy: Przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają to przepisy techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów) – wyszczególnienie proponowanych rozwiązań zastępczych.

Według autorów ekspertyzy usunięcie „projektowanych” drzwi dymoszczelnych dzielących korytarze usprawni pracę personelu szpitala, a wobec zastosowanych urządzeń zapobiegających zadymieniu nie wpłynie negatywnie na warunki bezpieczeństwa pożarowego budynku.

Pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z Postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak: WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r. oraz znak: WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 r. Zgodnie z ww. postanowieniami, wszystkie korytarze budynku wysokiego (pawilon A), powinny zostać wyposażone w rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem (urządzenia zapobiegające zadymieniu).

Mając powyższe na uwadze postanawiam jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Podlaski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Jarosław Wendt

Otrzymują:

1. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
18 – 404 Łomża, al. Piłsudskiego 11
2. a/a

Do wiadomości:

1. Komendant Miejski PSP w Łomży
ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94, 18-400 Łomża