



LEGENDA tablice i gniazda wykłowe

- ☉ Zosisk użemimijcy PE, wykłomio potencjów
- ☉ Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, P-20 sys IT
- ☉ Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, P-20 sys TN-S z przestroni
- ☉ Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, P-44 sys TN-S z przestroni
- ☉ Gniazdo 3-fazowe 3L+N+PE, P-44 sys TN-S z przestroni
- ☉ Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, DATA sys TN-S z przestroni
- ☉ Puszka przyłączeniowa boteni bezotłokowej lub drzwi
- ☉ Puszka przyłączeniowa z zasilaczem 230/24V gazów medycznych
- ☉ Przyścił wyłączenia pożarowego tablic TP i TR
- ☉ Przyścił wyłączenia pożarowego UPS-6w
- ☉ ZA ZEWOLNIENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO
- ☉ UPS-IT - UPS dla potrzeb szczy systemu zasilania medycznego IT CK 6 o mocy 30kVA 400V i czasie podtrzymania min. 30min.
- ☉ PSOW - Paniel sterowniczy centrali wentylacyjnych w pomieszczeniu porzadkowym 64
- ☉ PSW - Paniel sterowniczy wentylatorów dachowych w pomieszczeniu brudownika 35

Modern E ko		Wojciech Swierczyński	
tel. 892 - 147 - 538		ul. Piensistkiego 12 lok.9	
Inwestor:		42-207 Częstochowa	
A. Pilsudskiego 11, 18-404 Łonża			
Branża:		PROJEKT BUDOWLANY - ROBOCZY	
Faza:		Elektryczna	
Temat:		Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII Piętro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Larngologicznego w ramach realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji odczynologicznej	
Adres:		Szpital Wojewódzki im. Karólna Wyszyńskiego	
Inwestor:		A. Pilsudskiego 11, 18-404 Łonża, działka nr 12/91/3, obręb 0001	
Projektant:		mgr inż. Jan Kozłowski	
Sprawdził:		mgr inż. Grzegorz Dzielich	
Rzut VII Piętra - Plan instalacji zasilania i gniazda wykłowych nierzemowianych, rezerwowanych, komputerowych i IT		Specjalizacja: 10.2020	
		Specjalizacja: 10.2020	
		Skala: 1:100	
		Nr rysunku: E2	