



# SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Łomża, dnia 07 września 2022 r.

Znak sprawy ZT-SZP-226/01/62/2022

## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wymianę windy w zmywalni Działu Żywnienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej *Ustawą*, przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniem.

### Pytanie 1

Zamawiający wymaga „Materiały konstrukcyjne (stal) grubości min. 4mm, posiadające poświadczenie wyprodukowania na terenie Unii Europejskiej. Malowanie warstwowe natryskowe z zewnętrzną powłoką antykorozyjną.”

Wnosimy o skreślenie zapisu grubości 4mm – wiele rozwiązań stosuje cieńsze blachy bądź profile, zapis taki ogranicza zasady równej konkurencji.

Wnosimy o skreślenie zapisu „ Malowaną powłokę antykorozyjną” występują rozwiązania z blach ocynkowanych, co spełnia wszystkie wymagania antykorozyjne. Zapis taki ogranicza zasady równej konkurencji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie blach ocynkowanych o grubości min. 1,5mm malowanych powłoką antykorozyjną z atestem higienicznym PZH.

### Pytanie 2

Zamawiający wymaga „Podwójne przelotowe wychylne 2 skrzydłowe ręczne drzwi, klasa odporności ogniowej E I 30 3 szt.”. Naszym zdaniem zastosowanie drzwi przystankowych automatycznych jest rozwiązaniem zwiększającym komfort oraz ergonomię pracy.

Wnosimy o dopuszczenie zastosowania drzwi przystankowych automatycznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w budynku kuchni w pomieszczeniu zmywalni znajdują się obok siebie 2 (dwie) windy i tylko 1 (jedna) z nich obecnie objęta jest wymianą, jest to winda po lewej stronie. Dołączamy zdjęcia obu wind przed wymianą. Ze względu na brak miejsca, zbliżenie 2 windy oraz konieczność uzyskania wymaganych wymiarów kabiny umożliwiających transport wózków transportowych 1750x750 wraz z jednoosobową obsługą zastosowano drzwi rozwiernie, tak jak i istniejące. W załączonej do przetargu DTR istniejącej windy usytuowanie obu wind wraz z wymiarowaniem jest przedstawione.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie drzwi przystankowych automatycznych EI30 pod warunkiem spełnienia wymagań odnośnie uzyskania wymiarów kabiny umożliwiających transport wózków transportowych 1750x750 wraz z jednoosobową obsługą.

### Pytanie 3

Proszę o wskazanie kontaktu do firmy zajmującej się systemem p.poż w budynku szpitala.

**Odpowiedź:** Konserwatorem instalacji p.poż. w szpitalu, na podstawie zawartej umowy, jest firma STRAŻAK Piotr Żmuda Robert Jabłoński spółka komandytowa, ul. Piastów Śląskich 63, 01-494 Warszawa.

*Podpisał*

*Dyrektor*

Szpitala Wojewódzkiego  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Łomży

**Jarosław Pokoleńczuk**