




SCHEMAT PODŁĄCZENIA GRZEJNIKÓW DO PIONU:



SCHEMAT PODŁĄCZENIA GRZEJNIKÓW DO PIONU:



LEGENDA:

- grzejnik higieniczny bocznozasłany
- grzejnik higieniczny dolnozasłany
- grzejnik łazienkowy

- istniejący pion instalacji centralnego ogrzewania - do wymiany
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania - zastawie
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania - powrót
- projektowane przejście instalacyjne
- projektowane przejście p.poz

002 (numer pomieszczenia)
temperatura
Φwym: 1200 W
opis pomieszczenia
(zapisywane na cieplocie)

25 numer pionu instalacji centralnego ogrzewania

- uwaga:
- instalację prowadzoną w bruzdach ściennych, bruzdach posadzkowych oraz w sufitach podłogowych należy wykonać z tworzywa sztucznego lub z tworzywa sztucznego z wzmocnieniem z rur ze stali węglowej ocynkowanej;
- przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w bruzdach posadzki należy układać zasilającą kasę przewodów w rurkach lub w rurkach z wyłożeniem termicznym z tworzywa sztucznego;
- urządzenia montować na konsolkach, uchwytych montażowych.

Modern E ko
tel. 882 - 147 - 538

Wojciech Świerczyński
ul. Plebanińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Investor: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
AL. Pilsudskiego 11; 18-404 Łomża

Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Branża: Sanitarna
Temat: Przebudowa II piętra i części piwnicy Pawilonu H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Adres: AL. Pilsudskiego 11; 18-404 Łomża
Inwestor: dzialka nr 12191/3, identyfikator działki 206201.1.0001.12191/3
Projektant: mgr. inż. Seweryn Urbanski, SJK3876POCS11, specjalność: 04.2024
Sprawdził: mgr. inż. Kamila Dziubek, SJK2573POCS09, instalacyjna
Rzut piwnicy budynku H - instalacja centralnego ogrzewania
Skala: 1:100
Nrysunku: C1