



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Łomża, dnia 02.08.2022 r.

Znak sprawy ZT-SZP-226/01/52/2022

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych obejmujących przebudowę pomieszczeń Pawilonu D I piętra strona prawa na potrzeby Poradni Onkologicznej oraz Poradni Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/52/2022

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W związku z tym, że planują Państwo przebudowę pomieszczeń chcielibyśmy zapytać, czy planują Państwo również wdrożenie biletowego systemu kolejkowego?

System kolejkowy pozwala na sprawną obsługę pacjentów m.in. w rejestracji, w izbie przyjęć lub w laboratorium.

Odpowiedź:

Biletowy system kolejkowy nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. System jest planowany do wdrożenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

Pytanie 2

Czy mając na uwadze walkę z zagrożeniem epidemiologicznym oraz ochronę personelu i pacjentów Zamawiający będzie oczekiwał wyposażenia gabinetów diagnostycznych i diagnostyczno - zabiegowych w Urządzenie do eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych w tym wirusa SARS-CoV2 o poniższych parametrach?

Urządzenie do oczyszczania powietrza z wykorzystaniem technologii NCC, która redukuje populację drobnoustrojów w powietrzu i na powierzchniach, kontrola zanieczyszczeń w pomieszczeniach.

Możliwość przebywania ludzi w dezynfekowanych pomieszczeniach

Specyfikacja elektryczna : max 12/24 VDC, 15 wat ; 220 VAC ; 50/60 Hz

Wymiary : 60 cm x 60 cm x 12 cm

Waga : 6kg

Temperatura Max 65°C

Odpowiedź:

Dostawa urządzenia nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Dotyczy wyposażenia „Kozetka lekarska”

1. Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o długości 1850 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o wysokości 505 mm?
3. Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską z regulacją kąta nachylenia wezgłowia +/- 45 stopni co stanowi lepszy parametr od opisanego?

Odpowiedź:

Dostawa kozetki lekarskiej nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Wózek anestezjologiczny

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach i rozwiązaniach równoważnych, określonych poniżej?

szafka tworzywowa w kolorze szary, blat z tworzywa poliuretanowego w kolorze jasnym, korpus w postaci jednolitego odlewu tworzywowego, umożliwiający instalację wyposażenia dodatkowego, podstawa tworzywowa z poliuretanu z listwą odbojową w kolorze szarym pełniącą funkcję odbojów wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym trzy z blokadą, wszystkie materiały odporne na działanie detergentów, zmywalne, wyposażenie: szyna instrumentalna do zawieszenia wyposażenia, nadstawka na 11 uchylnych pojemników z tworzywa, wieszak kroplówki z regulacją wysokości, pojemnik na odpady z tworzywa szt. z pokrywą otwieraną za pomocą stopy, pojemnik na rękawiczki, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na cewniki/kosz na cewniki, miska na odpadki, półka na akcesoria, pojemnik na narzędzia, półka podblatowa, wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej segregacji jej zawartości, zamek centralny, wymiary szafki [mm]: długość: 830, szerokość: 715, wysokość od podłoża do blatu: 910, wysokość wózka z nadstawką: 1550.

Odpowiedź:

Dostawa wózka anestezjologicznego nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Stół zabiegowy jezdny wielozadaniowy

1. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o parametrach i rozwiązaniach równoważnych, określonych poniżej?

możliwość wykonania zabiegów w pozycji siedzącej i leżącej oraz każdej pośredniej, mobilny - kółka z systemem blokowania, blat stołu czterosegmentowy, regulacja wysokości 530 - 1000 mm elektromechaniczna - sterowanie kablowy pilot ręczny, regulacja segmentu pleców elektromechaniczna -12/+62° umożliwiającą płynne ustawienie stołu od pozycji leżącej do pozycji

fotelowej - sterowanie kablowy pilot ręczny, regulacja segmentu nożnego +35/-50° manualna (sprężyna gazowa), regulowana pozycja segmentu siedzenia, regulacja segmentu głowy manualna przycisk sprężyny gazowej +/-30°, dł.: 2000 mm, szer. pow. roboczej: 600 mm, leże pokryte materacami bezszwowymi, antystatycznymi, odpornymi na środki dezynfekcyjne, nośność 250 kg, akcesoria: podpórka infuzyjna ręki.

Odpowiedź:

Dostawa stołu zabiegowego nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Fotel zabiegowy

1. Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy o parametrach i rozwiązaniach równoważnych, określonych poniżej?

-fotel zabiegowy, do przeprowadzania badań lekarskich pacjentów i wykonywania zabiegów medycznych, wykonany z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące, segmenty siedziska oraz oparcia pleców tapicerowane, segment oparcia pleców z osłoną z tworzywa ABS, regulacja kąta segmentów oparcia pleców i siedziska za pomocą siłowników elektromechanicznym, sterowana pilotem przewodowym, całkowita długość fotela: 2123mm, całkowita szerokość fotela:892mm, szerokość siedziska:590mm, wysokość siedziska:590mm, kątowna regulacja segmentu oparcia pleców:70° , trendelenburg segmentu oparcia pleców: - 12° , kątowna regulacja segmentu siedziska: 12° , maksymalne dopuszczalne obciążenie: 205kg

Odpowiedź:

Dostawa fotela zabiegowego nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Lampa zabiegowo-diagnostyczna

1. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegowo-diagnostyczną (Lzj) o parametrach i rozwiązaniach równoważnych, określonych poniżej?

Lampa zabiegowo-diagnostyczna, 3 ogniskowa, bezcieniowa, uchwyt przy głowicy lampy do regulacji, możliwość utrzymania głowicy w ustawionej pozycji bez jej opadania, w podstawie kółka, dotykowy system włączenia/wyłączenia, wielkość plamy świetlnej 11 cm dla odległości roboczej 50 cm, żywotność diody LED 60 tyś. godzin, światło 70.000 lux w odległości 50 cm przy zachowaniu niskiej emisji ciepła, temperatura barwowa 4500 K, wysokość 73 cm + stojak 107,5 cm.

Odpowiedź:

Dostawa lampy zabiegowo-diagnostycznej nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Drukarka,

1. Czy Zamawiający dopuści drukarkę opisaną poniżej:

„format A4, technologia druku - atramentowa, kolorowa, maksymalna gramatura papieru 300 g/m², typ nośnika - papier zwykły, fotograficzny, koperty, obsługiwane formaty: A4, A6, B5, DL, , liczba podajników papieru – 1, szybkość druku w kolorze - do 5 str./min, szybkość druku w mono do 8 str./min, maksymalna rozdzielczość druku 4800x1200 dpi, drukowanie bez marginesów, liczba wkładów drukujących - 4 system stałego zasilania atramentem (CISS), skaner, maksymalna rozdzielczość skanowania 2400 x 1200 dpi, interfejsy – USB, Wi-Fi.”

Odpowiedź:

Dostawa drukarki nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Fotel tapicerowany,

1. Prosimy o doprecyzowanie opisu czy Zamawiający wymaga fotela tapicerowanego pokrytego materiałem zmywalnym typu skaj?

Odpowiedź:

Dostawa fotela tapicerowanego nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Zestaw krzeseł,

1. Czy Zamawiający dopuści zestaw krzeseł opisany poniżej?

„Ławka 2-osobowa, siedzisko i oparcie z polipropylenu, zmywalne, odporne na detergenty, stopki na miękkie powierzchnie, konstrukcja metalowa, belka w kolorze czarnym. „

Odpowiedź:

Dostawa zestawu krzeseł nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Zestaw krzeseł,

1. Czy Zamawiający dopuści zestaw krzeseł opisany poniżej?

„Ławka 3-osobowa, siedzisko i oparcie z polipropylenu, zmywalne, odporne na detergenty, stopki na miękkie powierzchnie, konstrukcja metalowa, belka w kolorze czarnym. „

Odpowiedź:

Dostawa zestawu krzeseł nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Lodówka medyczna podblatowa,

1. Czy Zamawiający dopuści lodówkę medyczną podblatową opisaną poniżej?

„Lodówka medyczna podblatowa, zgodna z normą DIN 58345, wyposażona w funkcje alarmów oraz jednostkę monitorującą zabezpieczoną akumulatorowo (ok. 72 godzin), automatyczne odparowanie kondensatu, chłodzenie powietrzem obiegowym i zabezpieczenie przed minusowymi

temperaturami, wewnątrz z odpornego na uderzenia, białego tworzywa sztucznego, wydajność chłodnicza: 120 litrów, obudowa zewnętrzna z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo, regulowane nóżki niwelacyjne, wyposażenie: 3 szuflady z blokadą, 1 półka kratka, elektroniczne sterowanie temperaturą, optyczny i akustyczny sygnał alarmowy, zużycie energii: ~0,55 kWh/24h, zakres temperatur od ok. +2° do +20°, wymiary zewnętrzne: 54 x 53,5 x 81cm (szer. x gł. x wys.). Pobór mocy: 125 wat, zużycie energii: 0,55 kWh / 24h. „

Odpowiedź:

Dostawa lodówki nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Zestaw komputerowy,

1. Czy Zamawiający dopuści Zestaw komputerowy z napędem optycznym w formie zewnętrznej USB ?
2. Czy Zamawiający dopuści zestaw komputerowy z systemem operacyjnym Windows 11 ?

Odpowiedź:

Dostawa zestawu komputerowego nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Taboret obrotowy,

1. Czy Zamawiający dopuści taboret obrotowy opisany poniżej ?
„Taboret lekarski, pneumatyczna regulacja wysokości, tapicerowany zmywalny, odporny na dezynfekcję, na kółkach nie rysujących podłogi, stelaż, Dopuszczalne obciążenie: 120 kg
Podstawa: Ø 62, Siedzisko: Ø 34 Wysokość: od 47 cm do 61 cm”

Odpowiedź:

Dostawa taboretu obrotowego nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Wózek sprzątacza

1. Czy zamawiający dopuści wózek sprzątacza opisany poniżej ?
„Wózek sprzątacza, wózek z tworzywa z pałąkiem do przesuwania, gumowane kółka obrotowe, wyciskarka do mopa, dwa wiadra o poj. 17 l z kolorami kodującymi, boczna półka na mop, wymiary wózka: 100,5x40x118,5 cm „

Odpowiedź:

Dostawa wózka sprzątacza nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Biletomat systemu kolejkowego

Czy Zamawiający dopuści biletomat systemu kolejkowego opisany poniżej ?

„Wyświetlacz: rozmiar / Rodzaj: 19", TFT LCD z podświetleniem LED. Rozdzielczość: 1280 x 1024. Kolor wyświetlacza: 16,7 mln. Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178/178 stopni. Ekran dotykowy: pojemnościowy. Wytrzymałość: 36 mln dotknięć.

Jednostka sterująca: CPU: Quad-core (1.99/2.42) GHZ. Pamięć: 4 GB. Pamięć podręczna: 2 MB. Dysk: 2,5 SATA HDD. Sieć: 2 porty Ethernet. USB: 4 porty 2.0. Interfejs: VGA, HDMI, Audio out, Mic-in. System operacyjny: Embedded Windows 8,

Głośniki: wbudowane głośniki wykorzystywane do przywołania głosowego klientów do stanowisk obsługi. Istnieje także możliwość podpięcia zewnętrznych głośników,

Drukarka: Technologia druku: termiczna z bezpośrednim połączeniem. Rozdzielczość druku: 203 dpi. Prędkość druku: > 130 mm/sec. Ucinacz: Częściowy/Pełny. Rodzaj papieru: Termiczny. Szerokość papieru: 80 mm. Średnica rolki*: maksymalnie 135 mm. Grubość papieru*: 65 do 85 mikrometrów. Minimalna długość papieru*: 45 mm. Niezawodność (MTBF): 60 mln linii; > 1 milion biletów. Głośniki Wbudowane głośniki wykorzystywane do przywołania głosowego klientów do stanowisk obsługi. Istnieje także możliwość podpięcia zewnętrznych głośników. *Z rolki papieru o średnicy 135 mm, grubości 65 mikrometrów i długości biletu 45 mm zostanie wydrukowanych ponad 4000 biletów

Specyfikacja: Wymiary podstawy: szer. x gł. = 510 x 500 mm Wysokość: 1230 mm Zasilanie: 220 - 240V AC, 50/60 Hz. Porty wewnętrzne: 2 x LAN. 2 x audio. 2 x USB

Czytnik kart z napędem: Wysoce kompaktowy czytnik kart z napędem. Odczyt pojedynczych lub potrójnych ścieżek magnetycznych. Przesłona zapobiegająca nieprawidłowemu włożeniu karty.”

Odpowiedź:

Dostawa biletomatu kolejkowego nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

W zakresie ogłoszonego postępowania realizowane będzie wyłącznie okablowanie pod system kolejkowy .

podpisał

Dyrektor

Jarosław Pokoleńczuk