VAC — instalacja projektowana

VAC — instalacja istniejąca

do agregatu próżni w bloku A

VAC

VAC

VAC

blok B–C–D–E

VAC

złącze kablowe zakończone gniazdem 3P+Z+N

zasilanie elektryczne 400V; ok. 10 kW z sieci szpitalnej, potwierdzić u dostawcy agregatu



agregat próżni, min. 3x 90 m3/h, zbiornik ok. 400 l

NAZWA ZADANIA :
MODERNIZACJA MASZYNOWNI PRÓŻNI W BUDYNKU A I B

INWESTOR :
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
ul.Piłsudskiego 11, 18–400 Łomża

ZLECENIODAWCA :
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
ul. Piłsudskiego 11, 18–400 Łomża

ADRES :
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
ul. Piłsudskiego 11, 18–400 Łomża

TREŚĆ RYSUNKU :
SCHEMAT MASZYNOWNI B

Faza: PROJ. WYKONAWCZY

Branża: GAZY MEDYCZNE

PROJEKTANT:
HYDRO–GAZ–MED SP.J.
Producent Wyrobów Medycznych
ul. Willowa 40, 05–205 Dobczyn
Arkadiusz Zarzecki Certyfikat WE Nr.TNP/MDD/0398/4211/2021

SPRAWDZAJĄCY: HYDRO–GAZ–MED SP.J.
Producent Wyrobów Medycznych
ul. Willowa 40, 05–205 Dobczyn
Marcin Susdorf Certyfikat WE Nr.TNP/MDD/0398/4211/2021

NR PROJ. :	DATA :	SKALA :
	22.06.2021	
BRANŻA :	NR RYSUNKU :	STR. NR :
GM	PW–GM–03	