

TABELA 1 - WYTTCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			architektura					
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	posadzka	ściana	sufit	drzwi	okna	inne
0.01	Korytarz	25,3	wykładzina PCV min 2,00mm,	wykładzina ścienna grubości min. 1,3 mm na wysokość 200cm, powyżej malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcję (narożniki ochronne)	sufit modułowy higieniczny mineralny	—		nie
0.02	Korytarz czysty	15	wykładzina PCV min 2,00mm,	wykładzina ścienna grubości min. 1,3 mm na wysokość 200cm, powyżej malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcję (narożniki ochronne)	sufit modułowy higieniczny mineralny	—		nie
0.03	Korytarz	5,1	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 1,3 mm na wysokość 1,20cm, powyżej malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcję (narożniki ochronne)	sufit modułowy higieniczny mineralny	—		nie
0.04	Pokój kierownika bloku	15	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna jako fartuchy ochronne na ścianie z umywalką, malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcję	Malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcję	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	tak/0,9 współczynnik	
0.05	Pokój lekarzy	14,8	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna jako fartuchy ochronne na ścianie z umywalką, malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcję	Malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcję	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	tak/0,9 współczynnik	
0.06	Brudownik	4,4	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	nie	
0.07	Szatnia brudna męska	6,7	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	nie	
0.08	Umywalnia	12,4	wykładzina PCV min 2,00mm R min 11	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	nie	
0.09	Szatnia powrót	3,2	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	nie	
0.10	Szatnia czysta	8	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	nie	
0.11	Śluza pacjenta	28,6	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 130x200, okno wglądowe	nie	
0.11.1	Śluza pacjenta wjazdowa	11,3	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 130x200, okno wglądowe	nie	
0.12	Szatnia brudna damska	9,7	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	nie	
0.13	Umywalnia	13,5	wykładzina PCV min 2,00mm R min 11	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	nie	
0.14	Szatnia powrót	3,3	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	nie	
0.15	Szatnia czysta	7,3	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	nie	
0.16	Śluza materiałowa	9,9	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	nie	
0.17	Łazienka personelu	3,6	wykładzina PCV min 2,00mm R min 11	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	nie	

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			konstrukcja		wod-kan							C.O.		
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia		inne	umywalka	zlew	natrysk z korytem	złączka	podejścia pod	sedes	inne	temperatura	grzejnik	inne
0.01	Korytarz	25,3			–	–	–	–	–	–		20	higieniczny	–
0.02	Korytarz czysty	15			–	–	–	–	–	–		20	higieniczny	–
0.03	Korytarz	5,1			tak	tak	–	–	–	–		20	higieniczny	–
0.04	Pokój kierownika bloku	15			–	–	–	–	–	–		20	higieniczny	–
0.05	Pokój lekarzy	14,8			–	–	–	–	–	–		20	higieniczny	–
0.06	Brudownik	4,4			tak	–	–	–	tak	–	kratka	20	higieniczny	–
0.07	Szatnia brudna męska	6,7			–	–	–	–	–	–		24	higieniczny	–
0.08	Umywalnia	12,4			tak	–	tak	–	–	tak		24	drabinkowy	–
0.09	Szatnia powrót	3,2			–	–	–	–	–	–		24	higieniczny	–
0.10	Szatnia czysta	8			–	–	–	–	–	–		24	higieniczny	–
0.11	Śluza pacjenta	28,6			tak	–	–	–	–	–		24	higieniczny	–
0.11.1	Śluza pacjenta wjazdowa	11,3			tak	–	–	–	–	–		24	higieniczny	–
0.12	Szatnia brudna damska	9,7			–	–	–	–	–	–		24	higieniczny	–
0.13	Umywalnia	13,5			tak	–	tak	–	–	tak		24	drabinkowy	–
0.14	Szatnia powrót	3,3			–	–	–	–	–	–		24	higieniczny	–
0.15	Szatnia czysta	7,3			–	–	–	–	–	–		24	higieniczny	–
0.16	Śluza materiałowa	9,9			tak	–	–	–	–	–		20	higieniczny	–
0.17	Łazienka personelu	3,6		tak	–	tak	–	–	tak	pisuar	24	drabinkowy	–	

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			wentylacja i klimatyzacja						gazy medyczne				
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Krotność w/h	klimatyzacja	Nadciś./podciś.	chłodz.	wilg.	inne	O2	Vac	Air	N2O	Og
0.01	Korytarz	25,3							-	-	-	-	-
0.02	Korytarz czysty	15							-	-	-	-	-
0.03	Korytarz	5,1							-	-	-	-	-
0.04	Pokój kierownika bloku	15							-	-	-	-	-
0.05	Pokój lekarzy	14,8							-	-	-	-	-
0.06	Brudownik	4,4							-	-	-	-	-
0.07	Szatnia brudna męska	6,7							-	-	-	-	-
0.08	Umywalnia	12,4							-	-	-	-	-
0.09	Szatnia powrót	3,2							-	-	-	-	-
0.10	Szatnia czysta	8							-	-	-	-	-
0.11	Śluza pacjenta	28,6							-	-	-	-	-
0.11.1	Śluza pacjenta wjazdowa	11,3							-	-	-	-	-
0.12	Szatnia brudna damska	9,7							-	-	-	-	-
0.13	Umywalnia	13,5							-	-	-	-	-
0.14	Szatnia powrót	3,3							-	-	-	-	-
0.15	Szatnia czysta	7,3							-	-	-	-	-
0.16	Śluza materiałowa	9,9							-	-	-	-	-
0.17	Łazienka personelu	3,6							-	-	-	-	-

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			elektryka						niskie prądy						
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	PEL2xRJ4 5+ 3DATA	telefony	oświetlenie lux	gniazdo 400V	gniazdo 230V	inne	telewizja	kamera	system przyzywo	dso	ssp	kontrola dostępu	inne
0.01	Korytarz	25,3			100 +nocne 5		x			x				x	
0.02	Korytarz czysty	15			100 +nocne 5		x			x				x	
0.03	Korytarz	5,1			300 + oświetlenie nad blatem		x	oświetlenie nad umywalką						x	
0.04	Pokój kierownika bloku	15	x	x	300		x		x		x				
0.05	Pokój lekarzy	14,8	x	x	300		x		x		x				
0.06	Brudownik	4,4			300	x	x	zasilanie urządzeń zgodnie z DTR							
0.07	Szatnia brudna męska	6,7			200		x							x	
0.08	Umywalnia	12,4			200		x								
0.09	Szatnia powrót	3,2			200		x								
0.10	Szatnia czysta	8			200		x								
0.11	Śluza pacjenta	28,6			300		x			x					
0.11.1	Śluza pacjenta wjazdowa	11,3			300		x			x					
0.12	Szatnia brudna damska	9,7			200		x							x	
0.13	Umywalnia	13,5			200		x	oświetlenie nad umywalką							
0.14	Szatnia powrót	3,3			200		x								
0.15	Szatnia czysta	7,3			200		x								
0.16	Śluza materiałowa	9,9			300		x								
0.17	Łazienka personelu	3,6			200		x	oświetlenie nad umywalką							

TABELA 1 - WYTTCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			architektura					
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	posadzka	ściana	sufit	drzwi	okna	inne
0.18	Sala wybudzeniowa	90,7	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 130x200, okno wglądowe	nie	
0.19	Korytarz czysty	79,2	wykładzina PCV min 2,00mm,	wykładzina ścienna grubości min. 1,3 mm na wysokość 1,20cm, powyżej malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcję (narożniki ochronne)	sufit modułowy higieniczny mineralny	—	nie	
0.20	Korytarz czysty	59,5	wykładzina PCV min 2,00mm,	wykładzina ścienna grubości min. 1,3 mm na wysokość 200cm, powyżej malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcję (narożniki ochronne)	sufit modułowy higieniczny mineralny	—	nie	
0.21	Korytarz czysty	151,5	wykładzina PCV min 2,00mm,	wykładzina ścienna grubości min. 1,3 mm na wysokość 200cm, powyżej malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcję (narożniki ochronne)	sufit modułowy higieniczny mineralny	—	nie	
0.22	Magazyn	10	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 90x200, okno wglądowe	nie	
0.23	Przygotowanie pacjenta	12,8	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 130x200, okno wglądowe	nie	
0.24	Sala operacyjna chirurgiczna	37,2	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 130x200, okno wglądowe	nie	
0.25	Przygotowanie personelu	22,3	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 90x200, okno wglądowe	nie	
0.26	Sala operacyjna okulistyczna	34,6	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 130x200, okno wglądowe	nie	
0.27	Przygotowanie pacjenta	10,9	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 130x200, okno wglądowe	nie	
0.28	Magazyn	9,4	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 90x200, okno wglądowe	nie	
0.29	Magazyn sali wybudzeniowej	11,3	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 90x200, okno wglądowe	nie	
0.30	Przedśionek windy brudnej	4,4	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	Malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcję	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	nie	

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			konstrukcja		wod-kan							C.O.		
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia		inne	umywalka	zlew	natrysk z korytem	złączka	podejścia pod	sedes	inne	temperatura	grzejnik	inne
0.18	Sala wybudzeniowa	90,7	cała pod centrale i agregaty	wzmocniony sufit. Montaż kolumn anestezjologicznych	tak	tak	-	-	tak	-	-	24	higieniczny	-
0.19	Korytarz czysty	79,2		-	-	-	-	-	-	-	-	20	higieniczny	-
0.20	Korytarz czysty	59,5		-	-	-	-	-	-	-	-	20	higieniczny	-
0.21	Korytarz czysty	151,5		-	-	-	-	-	-	-	-	20	higieniczny	-
0.22	Magazyn	10		-	-	-	-	-	-	-	-	20	higieniczny	-
0.23	Przygotowanie pacjenta	12,8		tak	-	-	-	-	-	-	-	24	-	grzanie powietrzem
0.24	Sala operacyjna chirurgiczna	37,2		wzmocniony sufit. Montaż lamp i kolumn	-	-	-	-	-	-	-	22	-	grzanie powietrzem
0.25	Przygotowanie personelu	22,3		-	-	-	-	-	-	-	koryto chirurgiczne	20	higieniczny	-
0.26	Sala operacyjna okulistyczna	34,6		wzmocniony sufit. Montaż lamp i kolumn	-	-	-	-	-	-	-	22	-	grzanie powietrzem
0.27	Przygotowanie pacjenta	10,9		tak	-	-	-	-	-	-	-	24	-	grzanie powietrzem
0.28	Magazyn	9,4		-	-	-	-	-	-	-	-	20	higieniczny	-
0.29	Magazyn sali wybudzeniowej	11,3		-	-	-	-	-	-	-	-	20	higieniczny	-
0.30	Przedśionek windy brudnej	4,4		-	-	-	-	-	-	-	-	20	higieniczny	-

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			wentylacja i klimatyzacja						gazy medyczne				
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Krotność w/h	klimatyzacja	Nadciś./podciś.	chłodz.	wilg.	inne	O2	Vac	Air	N2O	Og
0.18	Sala wybudzeniowa	90,7							x	x	x	–	–
0.19	Korytarz czysty	79,2							–	–	–	–	–
0.20	Korytarz czysty	59,5							–	–	–	–	–
0.21	Korytarz czysty	151,5							–	–	–	–	–
0.22	Magazyn	10							–	–	–	–	–
0.23	Przygotowanie pacjenta	12,8							1	1	1	–	–
0.24	Sala operacyjna chirurgiczna	37,2							x	x	x	x	x
0.25	Przygotowanie personelu	22,3							–	–	–	–	–
0.26	Sala operacyjna okulistyczna	34,6							x	x	x	x	x
0.27	Przygotowanie pacjenta	10,9							1	1	1	–	–
0.28	Magazyn	9,4							–	–	–	–	–
0.29	Magazyn sali wybudzeniowej	11,3							–	–	–	–	–
0.30	Przedśionek windy brudnej	4,4							–	–	–	–	–

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			elektryka						niskie prądy						
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	PEL2xRJ45+ 3DATA	telefony	oświetlenie lux	gniazdo 400V	gniazdo 230V	inne	telewizja	kamera	system przyzywo	dso	ssp	kontrola dostępu	inne
0.18	Sala wybudzeniowa	90,7	x		300		x		x	x	system przyzywo wy ratunkowy do dyżurki lekarskiej				centralny monitoring pacjenta
0.19	Korytarz czysty	79,2			100 +nocne 5		x			x				x	
0.20	Korytarz czysty	59,5			100 +nocne 5		x			x				x	
0.21	Korytarz czysty	151,5			100 +nocne 5		x			x				x	
0.22	Magazyn	10			200		x								
0.23	Przygotowanie pacjenta	12,8			1000 + lampa zabiegowa + oświetlenie nad blatem		x			x					
0.24	Sala operacyjna chirurgiczna	37,2			1000 + miejscowo lampa operacyjna		x +pod RTG mobilne, zegar	układ IT, zasilanie kolumn i lamp		x					
0.25	Przygotowanie personelu	22,3			300		x	zasilanie myjni chirurgicznej							
0.26	Sala operacyjna okulistyczna	34,6			1000 + miejscowo lampa operacyjna		x +pod RTG mobilne, zegar	układ IT, zasilanie kolumn i lamp		x					
0.27	Przygotowanie pacjenta	10,9			1000 + lampa zabiegowa + oświetlenie nad blatem		x								
0.28	Magazyn	9,4			200		x								
0.29	Magazyn sali wybudzeniowej	11,3			200		x								
0.30	Przedśionek windy brudnej	4,4			200		x								

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			architektura					
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	posadzka	ściana	sufit	drzwi	okna	inne
0.31	Mag. odpadów	3,8	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi higieniczne ze stali nierdzewnej, wymiar min. 90x200,	nie	
0.32	Śluza	3	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi higieniczne ze stali nierdzewnej, wymiar min. 90x200,	nie	
0.33	WC	4,9	wykładzina PCV min 2,00mm R min 11	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	nie	
0.34	Korytarz brudny	68,2	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 1,3 mm na pełną wysokość (narożniki ochronne)	sufit modułowy higieniczny mineralny	--	nie	
0.35	Pom. porządkowe/myjni a butów	20	wykładzina PCV min 2,00mm R min 11	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi higieniczne, wymiar min. 90x200,	nie	
0.36	Mycie i magazyn blatów operacyjnych	12,4	wykładzina PCV min 2,00mm R min 11	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi automatyczne, higieniczne, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 100x200	nie	
0.37	Magazyn instrumentarium	29,8	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 90x200, okno wglądowe	nie	
0.38	Przygotowanie personelu	8	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 90x200, okno wglądowe	nie	
0.39	Sala operacyjna ortopedyczna	39,5	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane. Ochrona radiologiczna ścian - arkusze ołowiane gr. Min. 1mm	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 130x200, okno wglądowe	nie	osłona RTG
0.40	Sala operacyjna chirurgiczna	30,2	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane. Ochrona radiologiczna ścian - arkusze ołowiane gr. Min. 1mm	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 130x200, okno wglądowe	nie	osłona RTG
0.41	Sala operacyjna ginekologiczno - urologiczna	30,1	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 130x200, okno wglądowe	nie	
0.42	Pokój lekarzy	10,2	wykładzina PCV min 2,00mm	malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcje	sufit modułowy higieniczny mineralny	konstrukcja aluminiowa całkowicie przeszklona	okno stałe na korytarz	
0.42a	Sala operacyjna laryngologiczna	35,1	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 130x200, okno wglądowe	nie	
0.43	Magazyn	8,8	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 90x200	nie	
0.44	Magazyn	19,5	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 90x200,	nie	
0.45	Przygotowanie pacjenta	11,6	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 130x200, okno wglądowe	nie	

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			konstrukcja		wod-kan							C.O.		
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia		inne	umywalka	zlew	natrysk z korytem	złączka	podejścia pod	sedes	inne	temperatura	grzejnik	inne
0.31	Mag. odpadów	3,8	nadproża , rozbiórka szachtów , przekucia przez stropy , konstrukcja		tak	–	–	tak	–	–	kratka	20	higieniczny	–
0.32	Śluza	3			tak	–	–	–	–	–		20	higieniczny	–
0.33	WC	4,9			tak	–	tak	–	–	tak		24	drabinkowy	–
0.34	Korytarz brudny	68,2			–	tak	–	–	–	–				
0.35	Pom. porządkowe/myjnia butów	20			–	tak	–	–	tak	–		20	higieniczny	–
0.36	Mycie i magazyn blatów operacyjnych	12,4		Wzmocniony strop pod montaż myjni stołów	–	tak	–	–	–	–	kratka	20	higieniczny	–
0.37	Magazyn instrumentarium	29,8			–	–	–	–	–	–		20	higieniczny	–
0.38	Przygotowanie personelu	8			–	–	–	–	–	–	koryto chirurgiczne	20	higieniczny	–
0.39	Sala operacyjna ortopedyczna	39,5		wzmocniony sufit. Montaż lamp i kolumn. Wzmocniony strop pod montaż urządzeń rtg	–	–	–	–	–	–		22	–	grzanie powietrzne
0.40	Sala operacyjna chirurgiczna	30,2		wzmocniony sufit. Montaż lamp i kolumn.Wzmocniony strop pod montaż urządzeń rtg	–	–	–	–	–	–		22	–	grzanie powietrzne
0.41	Sala operacyjna ginekologiczno - urologiczna	30,1		wzmocniony sufit. Montaż lamp i kolumn	–	–	–	–	–	–		22	–	grzanie powietrzne
0.42	Pokój lekarzy	10,2			tak	–	–	–	–	–		20	higieniczny	–
0.42a	Sala operacyjna laryngologiczna	35,1		wzmocniony sufit. Montaż lamp i kolumn	–	–	–	–	–	–		22	–	grzanie powietrzne
0.43	Magazyn	8,8			–	–	–	–	–	–		20	higieniczny	–
0.44	Magazyn	19,5			–	–	–	–	–	–		20	higieniczny	–
0.45	Przygotowanie pacjenta	11,6			tak	tak	–	–	–	–		24	–	grzanie powietrzne

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	wentylacja i klimatyzacja			chłodz.	wilg.	inne	gazy medyczne				Og
			Krotność w/h	klimatyzacja	Nadciś./podciś.				O2	Vac	Air	N2O	
0.31	Mag. odpadów	3,8							–	–	–	–	–
0.32	Śluza	3							–	–	–	–	–
0.33	WC	4,9							–	–	–	–	–
0.34	Korytarz brudny	68,2							–	–	–	–	–
0.35	Pom. porządkowe/myjni a butów	20							–	–	–	–	–
0.36	Mycie i magazyn blatów operacyjnych	12,4							–	–	–	–	–
0.37	Magazyn instrumentarium	29,8							–	–	–	–	–
0.38	Przygotowanie personelu	8							–	–	–	–	–
0.39	Sala operacyjna ortopedyczna	39,5							x	x	x	x	x
0.40	Sala operacyjna chirurgiczna	30,2							x	x	x	x	x
0.41	Sala operacyjna ginekologiczno - urologiczna	30,1							x	x	x	x	x
0.42	Pokój lekarzy	10,2							–	–	–	–	–
0.42a	Sala operacyjna laryngologiczna	35,1							x	x	x	x	x
0.43	Magazyn	8,8							–	–	–	–	–
0.44	Magazyn	19,5							–	–	–	–	–
0.45	Przygotowanie pacjenta	11,6							1	1	1	–	–

TABELA 1 - WYTTCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			elektryka						niskie prądy						
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	PEL2xRJ45+ 3DATA	telefony	oświetlenie lux	gniazdo 400V	gniazdo 230V	inne	telewizja	kamera	system przyzywo	dso	ssp	kontrola dostępu	inne
0.31	Mag. odpadów	3,8			200		x								
0.32	Śluza	3			200		x	oświetlenie nad umywalką							
0.33	WC	4,9			200		x	oświetlenie nad umywalką							
0.34	Korytarz brudny	68,2			100 +nocne 5		x		x					x	
0.35	Pom. porządkowe/myjni a butów	20			300	x	x	zasilanie urządzeń zgodnie z DTR							
0.36	Mycie i magazyn blatów operacyjnych	12,4			300	x	x	zasilanie urządzeń zgodnie z DTR							
0.37	Magazyn instrumentarium	29,8			200		x								
0.38	Przygotowanie personelu	8			300		x	zasilanie myjni chirurgicznej							
0.39	Sala operacyjna ortopedyczna	39,5			1000 + miejscowo lampa operacyjna		x +pod RTG mobilne, zegar	układ IT, zasilanie kolumn i lamp		x					
0.40	Sala operacyjna chirurgiczna	30,2			1000 + miejscowo lampa operacyjna		x +pod RTG mobilne, zegar	układ IT, zasilanie kolumn i lamp		x					
0.41	Sala operacyjna ginekologiczno - urologiczna	30,1			1000 + miejscowo lampa operacyjna		x +pod RTG mobilne, zegar	układ IT, zasilanie kolumn i lamp		x					
0.42	Pokój lekarzy	10,2	x	x	300		x			x					
0.42a	Sala operacyjna laryngologiczna	35,1			1000 + miejscowo lampa operacyjna		x +pod RTG mobilne, zegar	układ IT, zasilanie kolumn i lamp		x					
0.43	Magazyn	8,8			200		x								
0.44	Magazyn	19,5			200		x								
0.45	Przygotowanie pacjenta	11,6			1000 + lampa zabiegowa + oświetlenie nad blatem		x								

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			architektura					
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	posadzka	ściana	sufit	drzwi	okna	inne
0.46	Magazyn	7,6	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 90x200,	nie	
0.47	Przygotowanie pacjenta	9,9	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 130x200, okno wglądowe	nie	
0.48	Przygotowanie personelu	8,9	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, , otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 90x200, okno wglądowe	nie	
0.49	Magazyn	6,7	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 90x200,	nie	
0.50	Przygotowanie pacjenta	10,8	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 130x200, okno wglądowe	nie	
0.51	Przygotowanie personelu	8	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, , otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 90x200, okno wglądowe	nie	
0.52	Przygotowanie personelu	8	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 90x200, okno wglądowe	nie	
0.53	Przygotowanie pacjenta	11,2	wykładzina PCV min 2,00mm, wykładzina elektrostatyczna	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane	systemowy sufit malowany proszkowo, szczelny	drzwi automatyczne, higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 130x200, okno wglądowe	nie	
0.54	Pomieszczenie porządkowe	6,9	wykładzina PCV min 2,00mm	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi higieniczne ze stali nierdzewnej, wymiar min. 90x200,	nie	
0.55	Magazyn	5,8	wykładzina PCV min 2,00mm	zabudowa panelowa ścian. Okładzina np. ze stali nierdzewnej + panele szklane	sufit modułowy higieniczny mineralny	drzwi higieniczne ze stali nierdzewnej, otwierane zbliżeniowo, wymiar min. 90x200,	nie	
0.56	Pokój pielęgniarstwa oddziałowej	16,8	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna jako fartuchy ochronne na ścianie z umywalką, malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcje	sufit modułowy higieniczny mineralny + lokalne zabudowy gk. Wentylacji mechanicznej	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	tak/0,9 współczynnik	
0.57	Pokój pielęgniarstwa anestesjologicznego	22,5	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna jako fartuchy ochronne na ścianie z umywalką, malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcje	sufit modułowy higieniczny mineralny + lokalne zabudowy gk. Wentylacji mechanicznej	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	tak/0,9 współczynnik	
0.58	Pokój salowych	16,3	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna jako fartuchy ochronne na ścianie z umywalką, malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcje	sufit modułowy higieniczny mineralny + lokalne zabudowy gk. Wentylacji mechanicznej	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	tak/0,9 współczynnik	
0.59	Łazienka personelu	18,7	wykładzina PCV min 2,00mm R min 11	wykładzina ścienna grubości min. 2 mm na pełną wysokość pomieszczenia	sufit modułowy higieniczny mineralny	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	tak/0,9 współczynnik	

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			konstrukcja		wod-kan						C.O.				
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia		inne	umywalka	zlew	natrysk z korytem	złączka	podejścia pod	sedes	inne	temperatura	grzejnik	inne	
0.46	Magazyn	7,6			-	-	-	-	-	-		20	higieniczny	-	
0.47	Przygotowanie pacjenta	9,9			tak	-	-	-	-	-			24	-	grzanie powietrzem
0.48	Przygotowanie personelu	8,9			-	-	-	-	-	-	koryto chirurgiczne		20	higieniczny	-
0.49	Magazyn	6,7			-	-	-	-	-	-			20	higieniczny	-
0.50	Przygotowanie pacjenta	10,8			-	-	-	-	-	-			24	-	grzanie powietrzem
0.51	Przygotowanie personelu	8			-	-	-	-	-	-	koryto chirurgiczne		20	higieniczny	-
0.52	Przygotowanie personelu	8			-	-	-	-	-	-	koryto chirurgiczne		20	higieniczny	-
0.53	Przygotowanie pacjenta	11,2			-	-	-	-	-	-			24	-	grzanie powietrzem
0.54	Pomieszczenie porządkowe	6,9			-	tak	-	tak	-	-	kratka		20	higieniczny	-
0.55	Magazyn	5,8			-	-	-	-	-	-			20	higieniczny	-
0.56	Pokój pielęgniarstwa oddziałowej	16,8			-	tak	-	-	-	-			20	higieniczny	-
0.57	Pokój pielęgniarek anestesjologicznych	22,5			-	tak	-	-	-	-			20	higieniczny	-
0.58	Pokój salowych	16,3		-	tak	-	-	-	-			20	higieniczny	-	
0.59	Łazienka personelu	18,7		-	tak	-	tak	-	-	tak		24	drabinkowy	-	

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			wentylacja i klimatyzacja						gazy medyczne				
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Krotność w/h	klimatyzacja	Nadciś./podciś.	chłodz.	wilg.	inne	O2	Vac	Air	N2O	Og
0.46	Magazyn	7,6							-	-	-	-	-
0.47	Przygotowanie pacjenta	9,9							1	1	1	-	-
0.48	Przygotowanie personelu	8,9							-	-	-	-	-
0.49	Magazyn	6,7							-	-	-	-	-
0.50	Przygotowanie pacjenta	10,8							1	1	1	-	-
0.51	Przygotowanie personelu	8							-	-	-	-	-
0.52	Przygotowanie personelu	8							-	-	-	-	-
0.53	Przygotowanie pacjenta	11,2							1	1	1	-	-
0.54	Pomieszczenie porządkowe	6,9							-	-	-	-	-
0.55	Magazyn	5,8							-	-	-	-	-
0.56	Pokój pielęgniarzy oddziałowej	16,8							-	-	-	-	-
0.57	Pokój pielęgniarzy anestezjologicznych	22,5							-	-	-	-	-
0.58	Pokój salowych	16,3							-	-	-	-	-
0.59	Łazienka personelu	18,7							-	-	-	-	-

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			elektryka						niskie prądy						
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	PEL2xRJ45+ 3DATA	telefony	oświetlenie lux	gniazdo 400V	gniazdo 230V	inne	telewizja	kamera	system przyzywo	dso	ssp	kontrola dostępu	inne
0.46	Magazyn	7,6			200		x								
0.47	Przygotowanie pacjenta	9,9			1000 + lampa zabiegowa + oświetlenie nad blatem		x								
0.48	Przygotowanie personelu	8,9			300		x	zasilanie myjni chirurgicznej							
0.49	Magazyn	6,7			200		x								
0.50	Przygotowanie pacjenta	10,8			1000 + lampa zabiegowa + oświetlenie nad blatem		x								
0.51	Przygotowanie personelu	8					x	zasilanie myjni chirurgicznej							
0.52	Przygotowanie personelu	8					x	zasilanie myjni chirurgicznej							
0.53	Przygotowanie pacjenta	11,2			1000 + lampa zabiegowa + oświetlenie nad blatem		x								
0.54	Pomieszczenie porządkowe	6,9			200		x								
0.55	Magazyn	5,8			300		x								
0.56	Pokój pielęgniarstwa oddziałowej	16,8	x	x	300 + oświetlenie nad blatem		x	oświetlenie nad umywalką	x		x				
0.57	Pokój pielęgniarstwa anestesjologicznego	22,5	x	x	300 + oświetlenie nad blatem		x	oświetlenie nad umywalką	x		x				
0.58	Pokój salowych	16,3	x	x	300 + oświetlenie nad blatem		x	oświetlenie nad umywalką							
0.59	Łazienka personelu	18,7			200		x	oświetlenie nad umywalką							

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			architektura					
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	posadzka	ściana	sufit	drzwi	okna	inne
0.60	Pokój instrumentariuszek	31,8	wykładzina PCV min 2,00mm	wykładzina ścienna jako fartuchy ochronne na ścianie z umywalką, malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcje	sufit modułowy higieniczny mineralny + lokalne zabudowy gk. Wentylacji mechanicznej	HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)	tak/0,9 współczynnik	
0.61	Wyjście na dach	3,1	wykładzina PCV min 2,00mm	malowanie farbami odpornymi na szorowanie i dezynfekcje		HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listwy nierdzewne)		
		1 259,0						

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			konstrukcja		wod-kan							C.O.		
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia		inne	umywalka	zlew	natrysk z korytem	złączka	podejście pod	sedes	inne	temperatura	grzejnik	inne
0.60	Pokój instrumentariuszek	31,8			tak	tak	-	-	-	-		20	higieniczny	-
0.61	Wyjście na dach	3,1			-	-	-	-	-	-		-	-	-
		1 259,0												

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			wentylacja i klimatyzacja						gazy medyczne				
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Krotność w/h	klimatyzacja	Nadciś./podciś.	chłodz.	wilg.	inne	O2	Vac	Air	N2O	Og
0.60	Pokój instrumentariuszek	31,8							-	-	-	-	-
0.61	Wyjście na dach	3,1							-	-	-	-	-
		1 259,0 m ²											

TABELA 1 - WYTYCZNE BRANŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

			elektryka						niskie prądy						
	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	PEL2xRJ45+ 3DATA	telefony	oświetlenie lux	gniazdo 400V	gniazdo 230V	inne	telewizja	kamera	system przyzywo	dso	ssp	kontrola dostępu	inne
0.60	Pokój instrumentariuszek	31,8	x	x	300 + oświetlenie nad blatem		x	oświetlenie nad umywalką	x		x				
0.61	Wyjście na dach	3,1			200										
		1 259,0													