

Załącznik nr 2.1. do Opisu przedmiotu zamówienia - Zestawienie urządzeń i systemów przeciwpożarowych podlegających przeglądowi i konserwacji

Dotyczy Konkursu ofert na świadczenie usług konserwacji urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT–SZP-226/02/2/2025

Załącznik 2.1. Zestawienie urządzeń i systemów przeciwpożarowych podlegających przeglądowi i konserwacji wg poniższych tabel:

TABELA 1 System Sygnalizacji Pożaru (SSP)

LP	NAZWA OBIEKTU	DIO – 31A – 2 DIO – 36 (*)	DOR - 30	TUP - 35	ROP - 30	ROP – 30H IP 44	ROP – 3AD	G – 3AD	IZW - 1	ADC - 1	ELS - 1	OP 720	FDM E 221	FDS 221-R	FDCI O 222
1.	Mag. Intendencki		15			3									
2.	Pralnia		30		7										
3.	Warsztat		49		2	3									
4.	Kotłownia														
5.	Mag. mat. łatw.														
6.	Bl. „ D ”	114			11							31	3	3	2
7.	Anatomia Patologiczna	19			4										
8.	Bl. „ B ”	125			11			80	11	8		106	11		12
9.	Kuchnia	98		5			11	101	28						
10 .	Bl. „ C ” piwnica + parter											52	12	18	2
11 .	Bl. „ A ” –parter	12					2	12	6						

12	Bl. „ A ” – III p.	74 (*)					2	45	17	8					
13	Bl. „ A ” – piwnica + IV p.	117 (*)					5	47	31	25					
14	Bl. „ A ” – VI p.	71 (*)					3	45	15	7					
15	Bl. „ A ” – VII p. strona prawa	27 (*)					1	18	5	2					
16	Bl. „ H ” – piwnica, 2 piętro	49					4	45	8		2				
17	Dzienny Pobyt Oddział Psychiatryczny											44	8	9	2
18	Pawilon „A” 7 piętro Oddział Laryngologiczny											108	5		5
	RAZEM	706	94	5	35	6	28	393	121	50	2	341	39	30	23

TABELA 2 System Sygnalizacji Pożaru

LP	NAZWA OBIEKTU									
		ROP FDM E221	Czujki OOH 740	Czujki OP 720	Czujki OH 720	Sygnalizato r FDS 221-R	Moduł FDCIO222	Moduł FDCIO221	Centrala RZN-4408-K	Centrala UCS6000 2x4A
1.	Centrala 4 bl. „B”(płucny), „A”(ginekologia, położnictwo, noworodki) 2p., „H”	11	128	168	2					
2.	Centrala 7 bl. „B”, „A”, „D”	15	-	168	-	2				
3.	Centrala 8 bl. „E”, windy, bl. „B” apteka	24	-	159	-	18	1			
4.	Centrala 9 bl. „C” SOR	12	44	55	-					
5.	„C” II p. Bl. Porod. Położn.	7		66		4				
6.	„A” V p. Oddział Kardiologiczny i Rehabilitacji Kardiologicznej	7			103	8	7	16	2	1
7.	Centrala Dzienny Pobyt – piwnica - FC726-ZA									

8.	Centrala Oddział Laryngologiczny – 7 piętro pawilon „A” - FC726-ZA									
	RAZEM	76	172	616	105	32	8	16	2	1

TABELA 3 Dźwiękowy System Ostrzegawczy

LP	NAZWA OBIEKTU	ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO																				
		ABT - V20 00	ABT- V200 MW M	ABT- V200 PZG + EVCE 128Q	ABT- V200 MS	ABT- V210 RM	ABT- WB- RM2 00	ABT- V2000J K	ABT- V200I MK2	ABT- V200 MWE S	ABT- V206 4WM	ABT- V212 2WM	ABT- V200 MW W	ABT- V200 ORZ	ABT - V20 0Z	ABT - V20 00J Z	MCR- SWS M6	ABT- V200 SAP	ABT - S20 6	ABT- S106	ABT -W8	Szafa RACK 42U
1.	Pawilon A	1	1	2	1	2	2	2	12	1	2	4	14	1	2	1	324	2				2
2.	Pawilon B Apteka Szpit.																38					
3.	Pawilon C I p. SOR																44					
4.	Pawilon A Vp. Kardiologi a																		22	7	20	
5.	Pawilon A VIIp. Oddział Laryngolog iczny																37					
	RAZEM	1	1	2	1	2	2	2	12	1	2	4	14	1	2	1	443	2	22	7	20	2

TABELA 4 Drzwi pożarowe wraz z samozamykaczami elektrycznymi

LP	NAZWA OBIEKTU	<i>ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH DRZWI POŻAROWYCH wraz z samozamykaczami elektrycznymi (drzwi EI 30, EI 60)</i>
1.	Pawilon A	45
2.	Pawilon B	33
3.	Pawilon C	2
4.	Pawilon D	13
5.	Pawilon E	16
6.	Pawilon F	0
7.	Pawilon G	0
8.	Pawilon H	4
9.	Dzienny Pobyt	1
	RAZEM	114

TABELA 5 Przeciwpozarowe klapy odcinające

LP	NAZWA OBIEKTU	<i>ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH KLAP POŻAROWYCH obsługiwanych przez centralę Siemens</i>		
		Klapa odcinająca FID z siłownikiem	Klapa pożarowa z wyzwalaczem termicznym	RAZEM
1.	Pawilon A I piętro strona lewa	6		6
2	Pawilon A II piętro strona prawa	1	3	4
3	Pawilon A II piętro strona lewa	1	8	9
4	Pawilon A piwnice wentylator niw strona lewa	22		22
5	Pawilon A piwnice strona prawa	9		9
6	Pawilon E	8		8
7	Pawilon B piwnica strona lewa		9	9
8	Pawilon B 1 piętro strona prawa		1	1
9	Pawilon D strona prawa piwnica		4	4
10	Pawilon C 1 piętro		6	6
	RAZEM	47	31	78

TABELA 6 Samoczynne urządzenia oddymiające (klapy i okna dymowe)

LP	NAZWA OBIEKTU	<i>ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH okien dymowych, klapy dymowych wraz z instalacją oddymiania obsługiwane przez centralę Telsap-2000: 4 i Telsap-2100 :1</i>		
		Okna dymowe	Klapy dymowe	RAZEM
1	Pawilon B	3	2	5
2.	Pawilon H	2	2	4
	RAZEM	5	4	9

TABELA 7 Urządzenie Transmisji Alarmów Pożarowych (UTA) – właściwość Wykonawcy/Operatora

LP	NAZWA OBIEKTU	ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ / PODZESPOŁÓW						
1.	Pawilon B CSN	1						
	RAZEM	1						

Dostawa i uruchomienie wszystkich niezbędnych urządzeń i instalacji niezbędnych do bieżącego monitoringu pożarowego pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim w Łomży a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży pod stronie Wykonawcy.

TABELA 8 Urządzenie Zapobiegające Zadymieniu klatek schodowych, szybów windowych i przedsionków oraz Urządzenie Zabezpieczające przed zadymieniem korytarzy w pawilonie A i E

LP	NAZWA OBIEKTU	ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ / PODZESPOŁÓW						
		iSWAY – FC 2.31 – FC – C	iSWAY – FC 1.20 – FC	Venture Industries HCTT – 4 – 8 – 900 A	Venture Industries HCTT – 4 – 8 – 1000 A	CTVT – 6 - 630	Mercor Omega 2100	P.poż. kl. odc. do syst. went. poż.
1.	Pawilon A	3	1	2	1	4	3	88
	RAZEM	3	1	2	1	4	3	88

TABELA 9 Urządzenie Sygnalizująco-odcinające dopływ gazu (Aktywny Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej „GAZEX”) w Kotłowni Szpitala

LP	NAZWA OBIEKTU	ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ / PODZESPOŁÓW			
		Detektor gazu w obud. p.wyb. z modułem sensor.	Moduł alarm. steruj. pracą systemu MD-4Z	Pełnoprzelotowy klapowy zawór odcinający	Sygnalizator optyczno- akustyczny
1.	Kotłowni a	4	1	1	1
	RAZEM	4	1	1	1

